

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA

Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22.§-ban, valamint annak végrehajtására kiadott 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 2.§-ban foglalt rendelkezések, továbbá mindezek alapján kiadott Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint, a munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalói megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. Munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk előtt elsajátítsák, tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. A munkavállalók és hallgatók pedig a tűzvédelmi oktatásokon kötelesek részt venni. Az önhibájukból távol maradók (szabadság, tartós kiküldetés, betegség stb.) visszaérkezésükkor kötelesek pótotkatasra jelentkezni, melyet dokumentálni kell.

A megtartott tűzvédelmi oktatás tárgyát, tartalmát, az esetleges gyakorlati képzést (tűzoltó készülék kezelése) írásban kell rögzíteni, amit a munkavállaló és az oktatást megtartó aláírásával igazol. Ezt a nyilvántartást gondosan meg kell őrizni.

Mindezekon túl az Iskola a tűzvédelmi törvény 22.§ (1) bekezdésében foglalt előírás végrehajtásaként a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyaghoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról az oktatást végző intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.

Külön tűzvédelmi jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.

A munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

I. TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK:

Az Iskola épületeiben megtalálhatók az

„A” = fokozottan tűz és robbanásveszélyes (pl., gázpalacktároló, gázmérő, helyiségek),

„B” = nem fordul elő.

„C” = tűzveszélyes (pl. raktárak, könyvtárak, egyes műhelyek stb.).

„D” = mérsékelten tűzveszélyes (pl. tantermek, irodák, stb.).

„E” = nem tűzveszélyes (pl. folyosók, mosdók, WC-k, stb.)

tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek.

A helyiségenkénti tűzveszélyességi osztályba sorolás a tűzvédelmi szabályzat mellékletét képezi.

II. ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK:

1. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat az Iskola épületeire vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat részletesen tartalmazza, melyet mindenki maradéktalanul köteles betartani.
2. A különféle helyiségeket, tereket csak az eredeti rendeltetésének megfelelően szabad használni. Ettől eltérni csak az illetékes vezető írásbeli engedélye alapján az abban meghatározott szabályok maradéktalan betartásával szabad.
3. Minden munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Az ellenőrzés terjedjen ki: pl.

- A tűzjelzés lehetőségére.
 - A kiürítési (menekülési útvonalak = folyosók, lépcsőházak és egyéb közlekedő terek) útvonalak szabadon tartására.
 - Tűzcsapok, tűzoltó készülékek, felszerelések meglétére, hozzáférhetőségükre.
 - Oltóvíz kivételi helyek megközelíthetőségére.
 - Tevékenység befejezése után villamos gép, berendezés, készülék kikapcsolt állapotára.
 - Fűtőberendezések előírt használatára.
 - Dohányzás tilalmára vonatkozó szabályok betartására.
 - A tevékenységhez feltétlen szükséges anyagmennyiség szabályos tárolására.
 - Stb.
4. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen – alkalmoszerű tűzveszélyes – tevékenységet csak írásbeli engedély alapján az abban meghatározott szabályok betartása mellett szabad végezni. (Részletesebben lásd a tűzvédelmi szabályzatban.)
 5. Bármiféle gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

Az iskola összes épületében és az utcafronti bejáratok 5 méteres körzetén belül dohányozni tilos!

6. Az épületekben, helyiségekben és szabadtéren még átmenetileg sem szabad

ELTORLASZOLNI:

- a villamos berendezés kapcsolóját,
- a közmű nyitó és zárószerkezetét,
- a tűzjelző kézi jelzésadókat,
- a hő és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait,
- a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket.

LESZŰKÍTENI:

- a közlekedési utakat,
- ajtókat, ajtónyílásokat,
- kiürítési utakat.

7. A helyiségekben (kollégiumi szobákban, irodákban, stb.) csak olyan fűtési rendszer használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, vagy robbanást. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és fűtőberendezést szabad használni.
A rendszeresített fűtés mellett kiegészítő fűtés (pl. hőszugárzó, stb.) csak az illetékes vezető írásbeli engedélye alapján az abban meghatározott szabályok maradéktalan betartásával használható.
8. Közcsatornába, éghető gázt, gőzt, vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, a vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot bevezetni nem szabad.
9. Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen.
10. Villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
11. Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezéskor esetén a villamos hálózatról le kell választani. A tűzjelzés zavartalansága érdekében a nyilvános és fővonalú távbeszélő készülékek mellett a tűzoltóság hívószámát = **105**, jól láthatóan fel kell tüntetni.
12. A rendezvények engedélyezésére és biztonságos lebonyolítására vonatkozó részletes előírásokat külön szabályzat tartalmazza.

III. A TŰZOLTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

1. Kezdődő, még nem kiterjedt tűz esetén a rendelkezésre álló alkalmas eszközökkel meg kell kísérelni a tűz eloltását mindaddig, amíg az a személyi biztonságot nem veszélyezteti.
2. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez az a rendelkezésre álló eszközökkel (kézi jelzésadók segítségével, telefonálással, kiabálással, a portán történő személyes bejelentéssel), késedelem nélkül a tűzoltóságnak a 105-ös telefonszámon köteles bejelenteni.

A tüzeset bejelentésekor be kell mondani a:

- tüzeset pontos helyét (kerület, utca, házszám, emelet, ajtószám, stb.),
 - mi ég, mi van veszélyben, emberéletet veszélyeztet-e,
 - a bejelentő nevét, a bejelentésre használt telefon számát.
3. A tűz jelzésének hallatára az építményre kiadott tűzriadó tervben foglalt riasztást és az épület kiürítését végre kell hajtani. Gondoskodni kell arról, hogy a tüzesetről az épületben tartózkodók időben tudomást szerezzenek és biztonságosan elhagyhassák az épületet.

3.1. A létesítményben alkalmazott tűzjelzés:

SZAGGATOTT CSENGŐJELZÉS	
TŰZILÁRMA-HANGOS BEMONDÓ	Áram-kimaradás esetén
INTELLIGENS TŰZJELZŐ RENDSZER	Ha ki van építve

4. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve az emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzet is be kell jelenteni a tűzoltóságnak és a helyszínt a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni.

IV. INTÉZKEDÉS TŰZRIADÓ GYAKORLAT ÉS BOMBARIADÓ ELRENDELÉSE ESETÉN:

1. Az iskola minden oktatási évben egy alkalommal köteles a tanulókkal gyakoroltatni az épületből történő pánikmentes kivonultatást.
A gyakorlat elrendelését az intézmény vezetője vagy helyettese rendelheti el az iskola tűzriadó tervében meghatározottak szerint.
A riadógyakorlat elrendeléséről az iskolában tartózkodó tanulók és felnőtt dolgozók úgy vesznek tudomást, hogy az iskola portása legalább két percig tartó szaggatott csengetéssel, esetleges áramkimaradás esetén kolomppal, illetve a stúdió hangos bemondóján keresztül ad jelzést az alábbiak szerint:

FIGYELEM! TŰZ VAN! (vagy) BOMBARIADÓ VAN!
(gyakorlás esetén tűvédelmi gyakorlás céljából)

MINDENKI FEGYELMEZETTEN HAGYJA EL A HELYISÉGET, ÉS TÁVOZZON AZ ÉPÜLETBŐL A KIJELELT MENEKÜLÉSI ÚTVONALON HALADVA FOGLALJA EL HELYÉT A KIJELELT GYÜLEKEZÉSI HELYEN!

A fenti szöveget többször meg kell ismételni!

A tanulóknak az osztályterekben fel kell sorakozni, és magukkal kell vinni valamennyi csomagjukat (táska, kabát, szatyor, stb.) és az órát tartó tanár vezetésével fegyelmezetten, (nem rohanva- pánikmentesen) el kell hagyniuk az épületet a kijelölt menekülési útvonalon és fel kell sorakozni a gyülekezési helyen (sportpálya).
Az osztálytermek ajtaját nyitva kell hagyni.

A riadó gyakorlat végét az intézmény vezetője, vagy helyettese jelzi.
Bombariadó esetén a riadó végét a rendőrségi szakember jelzi.

V. TŰZVÉDELMI SZABÁLYTALANSÁGOKÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK SZANKCIONÁLÁSA:

1. A tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás nélkül mindenki köteles betartani, illetve végrehajtani.
 - Aki a tűzvédelmi előírásokat megszegi és cselekménye súlyosabb elbírálás alá nem esik, az szabálysértést követ el és a szabálysértési eljárás keretében kiszabott pénzbírsággal sújtható.
 - Aki a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait megszegi és cselekménye súlyosabb elbírálás alá nem esik, az fegyelemsértést követ el és vele szemben fegyelmi eljárás keretében megfelelő szankció kiszabására van lehetőség.

VI. KÉZI TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA:

1. **Porral oltók:** a különböző tűzosztályok tüzeinek oltására alkalmasak.
 - **A tűzosztály:** szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze, amelyek lángolás (vagy izzás, parázslás) kíséretében égnek.
 - **B tűzosztály:** éghető folyadékok tüzei.
 - **C tűzosztály:** éghető gázok tüzei.

Az Iskolában leggyakrabban előforduló tűzoltó készülékek az **A-B-C** porral oltók, amelyek az **A-B-C** tűzosztályba tartozó anyagok tüzeinek oltására kiválóan alkalmasak. Ezen túl 1000 V feszültségig a feszültség alatti berendezések tüzeinek oltásánál is biztonsággal felhasználhatók.

A készülékek kezelési utasítása a készülék palástján jól látható és olvasható. Számítógépekhez alkalmazni nem szabad, kárt okoz.

2. **Széndioxid oltó** széles területen használható, a feszültség alatti berendezés tüzeinek oltására is biztonságosan alkalmazható.
Kezelési utasítása a készüléken jól látható, olvasható.
Számítógépekhez is jól alkalmazható.

Debrecen, 2013. augusztus 30.


Boros Zsolt
szakképzési
intézményvezető-helyettes

